

Objekt-Bearbeitungssperre direkt [..]

03/04/2021 20:32:16

[FAQ Article Print](#)

| | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Category: | logi.CAD/logi.DOC | Votes: | 0 |
| State: | public (all) | Result: | 0.00 % |
| Language: | de | Last update: | 08/02/2012 10:17:43 |

Keywords

Bearbeitungs-Sperre, Sperre, Projekt, löschen, entfernen, Objekt

Symptom (public)

Problem (public)

Solution (public)

Dieser Beitrag gilt ab Version 4.0

Für die bereits unter dem Titel [1]Objekt-Bearbeitungssperre für ganzes Projekt zurücksetzen? veröffentlichte Lösung gibt es ab Version 4.0 eine verbesserte Variante.

Das von kirchner SOFT gelieferte Eingabeaufforderungs-Werkzeug LCEdtLck wurde um die Möglichkeit eines rekursiven Aufrufs erweitert. Wenn Sie also die Bearbeitungssperre für ein gesamtes Projekt entfernen wollen, gehen Sie entsprechend folgender Syntax vor:

Code:

logiDOC Edit-Lock Tool Version 2.10 Win32

Copyright (c) kirchner SOFT GmbH 1994-2003. All rights reserved.

Usage: lcedtlck file [action] [option] [-h|-?|--help]

file absolute or relative path of object, without extensions.

[action] ... one of the following (only one action allowed):

[-t|--TRACE|--trace] show current edit-lock state.

[-l|--LOCK|--lock] try to get edit-lock for current user.

[-u|--UNLOCK|--unlock] release edit-lock.

(only possible if current user has lock).

[-k|--KILL|--kill] kill edit-lock (brute force, sys-op only).

[-sk|--STDKILL|--stdkill] kill edit-lock if not an OEM edit lock (brute force, sys-op only).

[-o|--OEMLOCK|--oemlock]:userName set edit-lock to user 'user Name'

oemlocks are NOT allowed when transient edit locks are active

[option] ... possible options are:

[-r|--recursive] scan subdirectories too.

Beispiel:

Code:

LCEDTLCK f:\test\prj --kill -r

[1] <https://support.logicals.com/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=309;Nav=>